



UWAGA:

1. Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania kłapy
2. Konstrukcja ścianki lekkiej wg rozwiązania dostawcy płyty gipsowo-kartonowej i wełny mineralnej
3. Płyty ognioodporne: RIDURIT, GKF, FIREBOARD lub PROMATECT

| | Data | Nazwisko | NAZWA RYSUNKU | MATERIAŁ |
|---|----------|------------|---|----------|
| Rysował | 06-06-24 | A.Szarycki | Montaż kłapy CX-4S w ścianie gipsowo-kartonowej | |
| Sprawdził | 06-06-24 | P.Halewski | | |
| GRYFIT CIAT Sp z o.o. Oddział GRYFIT ul. Chmielewskiego 22 70-028 Szczecin tel. (+48 91) 432 35 20, fax. (+48 91) 432 35 36 | | | NUMER RYSUNKU | A3 |
| | | | P522-703 | SKALA |
| WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIAT SP. Z O.O. KOPIOWANIE TEGO RYSUNKU BEZ NASZEJ ZGODY JEST ZABRONIONE | | | | |