



UWAGA:

1. Wymiar "a" dobierać następująco $a=S-40$
2. Wymiar "a" może wynosić maksymalnie 500mm.
Wynika z tego maksymalna dopuszczalna grubość przegrody $S=540\text{mm}$
3. Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania kłapy.

	Data	Nazwisko	NAZWA RYSUNKU	MATERIAŁ
Rysował	04-09-14	A.Szarycki	Montaż kłapy LX-4 lub VX-4 w przegrodzie budowlanej mурowanej lub betonowej o grubości większej niż 110mm	
Sprawdził	04-09-15	P.Halewski		
<p>CIAT Sp z o.o. Oddział GRYFIT ul. Chmielewskiego 22 70-028 Szczecin tel. (+48 91) 432 35 20, fax. (+48 91) 432 35 36</p>			NUMER RYSUNKU	A3
			P504-408	SKALA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIAT SP. Z O.O. KOPIOWANIE TEGO RYSUNKU BEZ NASZEJ ZGODY JEST ZABRONIONE				