



UWAGA:

1. Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji Montażu i Użytkowania klapy
2. Zawiesia są stosowane na potrzeby montażu klapy przed wykonaniem przegrody budowlanej. Po upływie 48 godzin od wmurowaniu klapy w wykonaną przegrodę budowlaną, można je usunąć.

	Data	Nazwisko	NAZWA RYSUNKU	MATERIAŁ
Rysował	04-07-24	A.Szarycki	Montaż klapy LX-4 lub VX-4 wraz z odcinkiem przewodu w przegrodzie budowlanej murowanej lub betonowej o grubości większej niż 110 mm	
Sprawdził	04-07-25	P.Halewski		
 CIAT Sp z o.o. Oddział GRYFIT ul. Chmielewskiego 22 70-028 Szczecin tel. (+48 91) 432 35 20, fax. (+48 91) 432 35 36			NUMER RYSUNKU	A3
			P504-413	SKALA
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE CIAT SP. Z O.O. KOPIOWANIE TEGO RYSUNKU BEZ NASZEJ ZGODY JEST ZABRONIONE				

przewód wentylacyjny LxH
(wykonany z tolerancją
+10mm/-0mm)
(poza dostawą CIAT Sp. z o.o.)

zaprawa murarska lub
zaprawa murarska
bezscurczowa

grubość ścianki zależna od
stosowanej technologii

wymagany odstęp pomiędzy
przegrodą a mechanizmem klapy
przy zachowaniu granicy
wmurowania niezbędny dla
zachowania możliwości
serwisowania